

FICHE N°5 PRÉVENIR LES INCENDIES : ORGANISATION, ENTRETIEN ET BONNES PRATIQUES

LA MEILLEURE FAÇON
DE SAUVER DES VIES
EST D'ÉVITER LE DÉPART
DE FEU.

LA SÉCURITÉ DES CHEVAUX
ET DES PERSONNES,
NOTRE PRIORITÉ À TOUS.



PRÉVENIR PROTÉGER RÉAGIR SAUVER

2 ORGANISATION ET PRÉVENTION

- INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES CONTRÔLÉES**
Vérification régulière par un professionnel.
Conformité et mise aux normes.
- ENTRETIEN RÉGULIER**
Nettoyage des zones, matériels et installations.
Vérification des appareils et câbles.
- STOCKAGE SÉCURISÉ**
Fourrages dans des zones ventilées et séparées.
Produits inflammables dans des armoires adaptées.
- ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ ACCESSIBLES**
Extincteurs, R.I.A., couvertures anti-feu en nombre suffisant
et facilement accessibles.
- DÉTECTION ET ALARME**
Détecteurs de fumée/chaleur fonctionnels.
Alarme audible depuis toutes les zones.
- FORMATION ET EXERCICES**
Former tout le personnel et les bénévoles.
Organiser des exercices d'évacuation réguliers.

ASTUCE : Un bon entretien aujourd'hui évite une catastrophe demain.

5 STOCKAGE SÉCURISÉ : LES BONNES RÈGLES

FOURRAGES



- Stocker sous abri ventilé
- Éviter l'accumulation excessive
- Surveiller l'humidité
- Laisser des espaces de aération

PRODUITS INFLAMMABLES



- Stocker dans une armoire ventilée et fermée à clé
- Éloigner des sources de chaleur
- Respecter les quantités autorisées

MATÉRIELS ET OUTILS



- Ranger après utilisation
- Vérifier régulièrement l'état des appareils
- Ne pas laisser en charge sans surveillance

7 ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER



RAPPEL : Un incendie se déclare en quelques secondes. Évitez ces erreurs.

3 PLAN DE PRÉVENTION ET CONTRÔLE

- ✓ Vérifier mensuellement les installations électriques.
- ✓ Nettoyer régulièrement les zones de stockage.
- ✓ Contrôler les extincteurs (pression, date).
- ✓ Tester les détecteurs de fumée.
- ✓ Mettre à jour le plan d'évacuation.
- ✓ Tenir un registre des contrôles.

REGISTRE DE SÉCURITÉ				
DATE	CONTRÔLE EFFECTUÉ	OK	SIGNATURE	
01/04	Extincteurs	✓	Jean	
01/04	Détecteurs de fumée	✓	Jean	
01/04	Installations électriques	✓	Jean	
01/04	Stockage des produits	✓	Jean	
01/04	Portails et accès	✓	Jean	
01/04	Échange de secours	✓	Jean	
01/04	Plan d'évacuation	✓	Jean	

RAPPEL RÉGLEMENTAIRE

L'exploitant a l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des animaux (Art. L112-1 du Code rural et de la pêche maritime) et la réglementation EPI le cas échéant.

1 LES PRINCIPALES CAUSES D'INCENDIE DANS ÉCURIES



ÉLECTRICITÉ DÉFECTUEUSE OU SURCHARGÉE

- Installations vétustes
- Fils abîmés
- Multiprises surchargées
- Appareils non conformes



CHAUFFAGE ET SÈCHAGE

- Appareils de chauffage trop proches de matières inflammables
- Surchauffe
- Entretien insuffisant



FLAMME ET NÉGLIGENCE HUMAINE

- Cigarettes, briquets
- Travaux par point chaud
- Feu laissé sans surveillance



FOURRAGES ET LITIÈRES

- Stockage inadapté
- Foin humide
- Auto-échauffement
- Accumulation excessive



CARBURANTS ET PRODUITS INFLAMMABLES

- Stockage inadapté
- Fuites
- Proximité des sources de chaleur



APPAREILS ET OUTILLAGES


- Entretien insuffisant
- Surchauffe
- Utilisation inadéquate
- Batteries en charge sans surveillance



RAPPEL RÉGLEMENTAIRE

Tout exploitant a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens (Art. L4121-1 du Code du travail).

4 AMÉNAGEMENTS DE SÉCURITÉ ESSENTIELS



ASTUCE : Assurez-vous que tous les accès, couloirs et sorties restent dégagés en permanence.

6 EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES AU QUOTIDIEN



8 AUTO-ÉVALUATION : ÊTES-VOUS PRÊT ?

Répondez par OUI ou NON

	OUI	NON
1 Les installations électriques sont-elles vérifiées régulièrement ?	☐	☐
2 Les issues de secours sont-elles dégagées en permanence ?	☐	☐
3 Les extincteurs sont-ils présents, vérifiés et accessibles ?	☐	☐
4 Les détecteurs de fumée fonctionnent-ils correctement ?	☐	☐
5 Les fourrages sont-ils stockés selon les bonnes pratiques ?	☐	☐
6 Les produits inflammables sont-ils stockés en sécurité ?	☐	☐
7 Le personnel connaît-il les consignes d'urgence ?	☐	☐
8 Le plan d'évacuation est-il affiché et compris de tous ?	☐	☐
9 Des exercices d'évacuation ont-ils été réalisés ?	☐	☐
10 Un registre de sécurité est-il tenu à jour ?	☐	☐

VOTRE SCORE



0 à 3 NON
BON NIVEAU
Votre organisation est solide.



4 à 7 NON
DES AMÉLIORATIONS
SONT NÉCESSAIRES
Planifiez des actions prioritaires.



8 à 10 NON
ACTION RAPIDE
RECOMMANDÉE
Le risque est élevé.
Agissez sans attendre.



Scannez ce QR code pour télécharger la dernière version de cette fiche et accéder aux ressources complémentaires.
<https://www.equiprest.com/prevention/>